



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области

Прокуратура г. Кургана

ул. Красина, д. 57, г. Курган, 640002

19.11.2021 № 07-27-2021

Директору ГАУ «Центр социального
обслуживания населения по г. Кургану»

Антропову О.Р.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Вх. №	843
Дата	22.11.21
Подпись	

Прокуратурой города совместно с ОНД по г. Кургану УНД ГУ МЧС России по Курганской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» (далее – Учреждение). По результатам проверки выявлены нарушения требований указанного законодательства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «С пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Исходя из положений ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются, в том числе и осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Между тем, в ходе проверки, проведенной 17.11.2021, установлено, что в здании Учреждения, расположенном по адресу: ул. Краснодонская, 11а, г. Курган, в нарушение п. 4 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» речевые оповещатели расположены таким образом, что в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации.

Выявленные нарушения влекут неисполнение требований законодательства в сфере пожарной безопасности и требуют принятия неотложных мер к исправлению сложившейся ситуации.


Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей специалистом по охране труда Учреждения Куликовой Н.А., отсутствия должного контроля и принижения требовательности к подчиненным сотрудникам с Вашей стороны.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Кургана и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, недопущению впредь.
2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к ответственности специалиста по охране труда Учреждения Куликовой Н.А.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру города в месячный срок.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



С.Б. Снежков