


Государственное автономное учреждение
«Центр социального обслуживания населения по городу Кургану»
Улица Станционная, дом 44-а, Курган, 640001, телефон (3522) 43-13-34

Иск. №	398
Дата	14.12.2021
Подпись	

Прокуратура г. Кургана
Заместителю прокурора города
советнику юстиции
Снежкову С.Б.

Информация
об устранении нарушений федерального законодательства

В целях выполнения предписания № 07-27-2021 от 19.11. 2021г. об устранении нарушений федерального законодательства в ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» проведена работа по устранению выявленных нарушений.

Вышеназванное представление рассмотрено на комиссии по контролю качества с участием помощника прокурора города Кургана Пикаловым А.И.

Здание по ул. Краснодонская, 11А построено в 1946 году, и на протяжении 50 лет в нем располагалась общественная баня.


В 1996 году проведена реорганизация и здание передано в управление ГБУ «ЦСА», а с мая 2020 года ГБУ «ЦСА» присоединено к ГАУ «ЦСОН по г. Кургану».

С момента постройки и по настоящее время здание не подвергалось капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению, в связи с чем на данном объекте не в полной мере выполнены требования пожарной безопасности.

Администрация ГАУ «ЦСОН по г. Кургану», понимая важность вопроса обеспечения безопасности пребывания получателей социальных услуг и работников на данном объекте, постоянно проводит мероприятия по исполнению требований законодательства по вопросам пожарной безопасности.

В период с мая по декабрь 2020г. ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» проделана следующая работа:

- 1) Составлена смета на ремонт помещения фойе с учетом демонтажа пластиковых панелей со стен и потолка. Проведены ремонтные работы на сумму 97539 тыс. рублей; дополнительно закуплены стройматериалы на сумму 99718 рублей;
- 2) Разработан Проект на Автоматическую пожарную сигнализацию. Сумма 92000 рублей.

получено 17.12.2021
пом. пр-ра А.И. Пикалов 

- 3) Подрядной организацией на основании Договора на ТО системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре:
- проведен ремонт АПС на сумму 37400 рублей;
 - приемно-контрольные приборы установлены на конструкции из негорючих материалов;
 - проведен ремонт автоматической системы оповещения.

В 2021г. выполнены ремонтные работы в помещении №№ 41, 44 (санпропускник), в т. ч. проведены демонтаж пластиковых панелей со стен и потолка и покрытие негорючим материалом. Сумма затрат составила 399634,04 рублей. Кроме того, выполнены работы по расширению и увеличению высоты проемов, так как ширина и высота путей эвакуации не соответствуют противопожарным нормам (93762,00 рублей). Выполнены текущие ремонты в помещениях №№ 3, 4, 10, 11, 12, 12а: убраны пороги в целях безопасной эвакуации, заменены пластиковые элементы покрытия стен на негорючие. Сумма затрат – 43588,36 рублей.

В целях устранения нарушений, выявленных Проверкой Прокуратуры г. Кургана, составлен План выполнения мероприятий по устранению нарушений (прилагается).

Во исполнение Представления об устранении нарушений федерального законодательства Прокуратуры г. Кургана № 07-27-2021 от 19.11.2021г. в период с 22.01.2021г. до 17.11.2021г. в учреждении выполнены следующие мероприятия:

- 1) Составлен Локальный сметный расчет на текущий ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, д.11а на сумму 98217рублей;
- 2) Заключен договор на выполнение текущего ремонта системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, д.11а с подрядчиком, имеющим право выполнять данные работы.
Срок выполнения работ 30.12.2021г.

При принятии решения о привлечении к ответственности специалиста по охране труда учреждения Куликовой Н.А. учтено то, что она всегда ответственно относилась и относится к выполнению своих обязанностей по обеспечению пожарной безопасности. В учреждении работает с 01.03.2021г. Назначена ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании по ул. Краснодонская, 11а с 01.06.2021г.

Кроме того, в августе 2021г. проверкой Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

по Курганской области нарушений по работе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, д.11а не выявлено.

Комиссией по контролю качества принято решение не привлекать Куликову Н.А к дисциплинарной ответственности. Объявлено устное замечание и указано на необходимость усилить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Приложение:

1) Копия Плана мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства согласно Представлению № 07-27-2021 от 19.11.2021г. Прокуратуры г. Кургана - на 1 листе.

Директор
ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»



О.Р. Антропов