



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области
Прокуратура г. Кургана

ул. Красина, д. 57, г. Курган, 640002
01.2021 № 07-27-2020

Директору ГАУ «Центр социального
обслуживания населения по Курганской
области»

Семеновой Т.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства


Прокуратурой г. Кургана с участием инспектора ОНД и ПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кургану УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области проведено обследование зданий и помещений ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» по адресу: Курганская область, город Курган, ул. Красnodонская, 11а, по результатам которой выявлены нарушения, требующие принятия мер к их устранению.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) положения Федерального закона № 123 обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

Допущены нарушения п. 23, п. 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.1.2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4, ст. 6, ст. 12, ч. 4 ст. 53, ст. 54, ст. 64, ч. 1 ст. 83, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 1.2, Приложение А, п. А.4, п.А.10, Табл. А1, Табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

ОК № 023719



Эвакуационные пути и выходы, п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Так, при входе в здание ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» в помещении холла, на путях эвакуации (на верхнем лестничном выступе) покрытие пола (фрагмент ковровой дорожки) не закреплено, помещение санитарного узла в палате № 1 переоборудовано в складское помещение, подразделение по взрывопожарной и пожарной опасности на категорию согласно НПБ 105-03 СП 12.13130 и изменения в техническом паспорте по вышеуказанному помещению не производились.

Кроме того, складское помещение, в палате № 1 не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. Помещение дезинфекционной защищено одним пожарным извещателем, что не соответствует проектной документации. Ширина и высота путей эвакуации помещений ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» (высота и ширина из помещения 27 в помещение 29, из 22 в 27, из 20 в 22, из 7 в 5а, в помещении 20, ширина из помещения 45 в 50) не соответствует требованиям п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». На путях эвакуации в помещениях 41, 44 применены материалы с более высокой пожарной опасностью (пластиковые панели стен и потолка), декларация пожарной безопасности разработана без учета требований Федерального закона №123-ФЗ.

Выявленные нарушения влекут неисполнение требований законодательства в области гражданской обороны, создают угрозу жизни и здоровью граждан, требуют принятия неотложных мер к исправлению сложившейся ситуации.

Указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудников ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» Новоселовой С.А., Козлова К.В.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Кургана и² принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к ответственности сотрудников ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» Новоселовой С.А., Козлова К.В.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города Кургана в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Е.Ю. Заровный

К.О. Уварова, тел. 45-51-45