



**Государственное автономное учреждение
«Центр социального обслуживания населения по городу Кургану»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

О.Р.Антропов
«23» 11 2021 г.

**План
мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства согласно
Представлению № 07-27-2021 от 19.11.2021г. Прокуратуры г. Кургана**

№ п/п	Содержание мероприятия	Нарушения, замечания	Срок исполнения	Ответственные	Примечание (результат)
1.	1) Составить Локальный сметный расчет на ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по ул. Краснодарская, 11а. 2) Выполнить ремонтные работы.	Речевые оповещатели расположены таким образом, что в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации (п. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 4.7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)	декабрь 2021г.	Абрамова Л.П. Новоселова С.А. Куликова Н.А.	

Заместитель директора  Абрамова Л.П.