


**Государственное автономное учреждение**  
**«Центр социального обслуживания населения по городу Кургану»**  
Улица Станционная, дом 44-а, Курган, 640001, телефон (3522) 43-13-34

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Исх. №  | 54                                                                                |
| Дата    | 28.01.2021                                                                        |
| Подпись |  |

Прокуратура г. Кургана  
Заместителю прокурора города  
советнику юстиции  
Заровному Е.Ю.

**Информация**  
**об устранении нарушений федерального законодательства**

В целях выполнения предписания № 07-27-2020 от 11.01. 2021г. об устранении нарушений федерального законодательства в ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» проведена работа по устранению выявленных нарушений.

Вышеназванное представление рассмотрено на совещание при директоре с участием помощника прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Уваровой К.О.

Здание по ул. Краснодонская, 11А построено в 1946 году, и на протяжении 50 лет в нем располагалась общественная баня.

В 1996 году проведена реорганизация и здание передано в управление ГБУ «ЦСА», а с мая 2020 года ГБУ «ЦСА» присоединено к ГАУ «ЦСОН по г. Кургану».

С момента постройки и по настоящее время здание не подвергалось капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению, в связи с чем на данном объекте не в полной мере выполнены требования пожарной безопасности.

В период с мая по декабрь 2020г. ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» по обеспечению пожарной безопасности выполнены следующие мероприятия:

- 1) Составлена смета на ремонт помещения фойе с учетом демонтажа пластиковых панелей со стен и потолка. Проведены ремонтные работы на сумму 97539 тыс. рублей; дополнительно закуплены стройматериалы на сумму 99718 рублей;
- 2) Разработан Проект на Автоматическую пожарную сигнализацию. Сумма 92000 рублей.
- 3) Подрядной организацией на основании Договора на ТО системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре:
  - проведен ремонт АПС на сумму 37400 рублей;
  - приемно-контрольные приборы установлены на конструкции из негорючих материалов;
  - проведен ремонт автоматической системы оповещения.

В 1-2 квартале запланировано провести ремонтные работы в помещении №№ 41, 44 (санпропускник) с учетом демонтажа пластиковых панелей со стен и потолка и покрытием негорючим материалом. На сегодняшний день проводится работа подрядчиком по составлению сметы на данные работы.

Кроме того, начата работа по разработке проектно-сметной документации на расширение и увеличение высоты проемов, так как ширина и высота путей эвакуации не соответствуют противопожарным нормам.

В целях устранения нарушений, выявленных Проверкой Прокуратуры г. Кургана, составлен План выполнения мероприятий по устранению нарушений (прилагается).

Во исполнение Представления об устранении нарушений федерального законодательства Прокуратуры г. Кургана № 07-27-2020 от 11.01.2021г. в период с 18.01.2021г. до 22.01.2021г. в учреждении выполнены следующие мероприятия:

- 1) Убран фрагмент ковровой дорожки на путях эвакуации (на верхнем лестничном выступе);
- 2) Оборудован санитарный узел в палате №1 в соответствии с техническим паспортом;
- 3) В помещении дезинфекционной установлены пожарные извещатели в соответствии с проектной документацией;
- 4) Написано письмо в Главное управление социальной защиты населения Курганской области исх. № 34 от 21.01.2021г. на выделение денежных средств на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в связи с большим объемом работ по обеспечению пожарной безопасности в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» и большими финансовыми затратами.

Приложение:

- 1) Копия Плана мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства согласно Представлению № 07-27-2020 от 11.01.2021г. Прокуратуры г. Кургана - на 5 листах.

Директор  
ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»



Семенова Т.В.